



**СОГЛАСОВАНО**  
Председатель ОХКО ООО  
«Всероссийское общество инвалидов»  
Е.В. Каменский  
2023 г.



**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий МБДОУ  
сельского поселения  
«Посёлок Молодёжный»  
Комсомольского муниципального  
района Хабаровского края  
О.В. Старовойтова  
2023 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНЫЙ»  
КОМСОМОЛЬСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ**

П. Молодёжный  
2023 год

## Пояснительная записка

Изменения в паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения сельского поселения «Посёлок Молодёжный» Комсомольского муниципального района Хабаровского края внесены в связи с выделением в 2021 году денежных средств на приобретения мнемосхемы, для информационной схемы движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания. Установлена кнопка вызова персонала.

Заведующий МБДОУ

с.п. «Посёлок Молодёжный»



О.В.Старовойтова

Управление образования  
администрации Комсомольского района  
Хабаровского края  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
сельского поселения  
«Поселок Молодежный»

ПРИКАЗ  
от 31.03.2023

№ 33/1 -П

О внесении изменений в  
Паспорт доступности

В связи с внесением изменений в Паспорт доступности МБДОУ  
сельского поселения «Посёлок Молодёжный»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по внесению изменений в составе:

Старовойтова О.В. – заведующий МБДОУ, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Каменских Е.В. – председатель отделения Хабаровской краевой  
организации «Всероссийское общество инвалидов» г. Комсомольска-на-  
Амуре и Комсомольского района;

Ким Н.М. – глава администрации с.п. «Посёлок Молодёжный»;

Панина Н.В. - завхоз;

Карвига Е.Н. – воспитатель.

2. Возложить ответственность за оформление изменений к Паспорту  
доступности на Старовойтову О.В., заведующего ДОУ.

Заведующий



О.В. Старовойтова

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

Заведующий МБДОУ

сельского поселения

«Поселок Молодежный»

О.В. Старовойтова

«29» \* 09 2023 г

Приложение 1 к Паспорту доступности  
МБДОУ сельского поселения «Поселок Молодежный»

п.1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ изложить в следующей редакции:  
*текущего, капитального – 2023-2027гг*

п. 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\* изложить в следующей редакции:

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

п.3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон изложить в следующей редакции:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. внести изменения в абзацы 1, 2

**ИТОГОВОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:**  
объект доступен условно по следующим причинам:

1. для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушены требования доступности к санитарно-гигиеническим помещениям.
2. для инвалидов с нарушением слуха отсутствует доступная система информирования на входе в здание, в коридорах, на лестницах, расположенных внутри здания и в санитарно-гигиенических помещениях.

4. Управленческое решение внести изменения в графу 5, 6

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023 – 2027 гг., муниципальная программа «Доступная среда» на 2023-2027 годы в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комиссия по паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры  
Комсомольского муниципального района:

Председатель комиссии:

заведующий О.В. Старовойтова

(Должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

председатель отделения Хабаровской краевой  
организации Общероссийской общественной  
организации «Всероссийское общество инвалидов»

г. Комсомольска-на-Амуре и  
Комсомольского района Е.В. Каменских

(Должность, Ф.И.О.)

глава администрации  
сельского поселения  
«Посёлок Молодёжный» Н.М. Ким

(Должность, Ф.И.О.)

завхоз Н.В. Панина

(Должность, Ф.И.О.)

воспитатель Е.Н. Карвига

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)



(Подпись)



(Подпись)



(Подпись)



(Подпись)

УТВЕРЖДАЮ  
 Председатель комиссии  
 Заведующий МБДОУ  
 сельского поселения  
 «Посёлок Молодёжный»  
 О.В. Старовойтова  
 29.09.2023 г.

**Изменение к АНКЕТЕ  
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
 объекта социальной инфраструктуры**

п.1.5 изложить в следующей редакции: дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2023-2027г

п. 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\* изложить в следующей редакции:

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»


п. 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон внести изменения в графы 5, 6

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (С, К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В (С, К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В (С, К, О, Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Председатель комиссии:

заведующий О.В. Старовойтова  
 (Должность, Ф.И.О.)

  
 (Подпись)

комиссии:

председатель отделения Хабаровской краевой  
организации Общероссийской общественной  
организации «Всероссийское общество инвалидов»  
г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского  
района Е.В. Каменских

(Должность, Ф.И.О.)

глава администрации  
сельского поселения  
«Посёлок Молодёжный» Н.М. Ким

(Должность, Ф.И.О.)

завхоз Н.В.Панина

(Должность, Ф.И.О.)

воспитатель Е.Н. Карвига

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

УТВЕРЖДАЮ  
 Председатель комиссии  
 Заведующий МБДОУ  
 сельского поселения  
 «Посёлок Молодёжный»  
 О.В. Старовойтова  
 29 09 2023 г.

**Приложение к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
 МБДОУ сельского поселения «Посёлок Молодёжный» Комсомольского  
 муниципального района Хабаровского края**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\* изложить в следующей редакции:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон изложить в следующей редакции:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (С, К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В (С, К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В (С, К, О, Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры внести изменения в абзацы 1, 2



объект доступен условно по следующим причинам:

1. для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушены требования доступности к санитарно-гигиеническим помещениям, не предусмотрено индивидуальное решение.
2. для инвалидов с нарушением слуха отсутствует доступная система информирования на входе в здание, в коридорах, на лестницах, расположенных внутри здания и в санитарно-гигиенических помещениях, не предусмотрено индивидуальное решение.

#### 4. Управленческое решение изменить графы 5, 6

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023 – 2027 гг., муниципальная программа «Доступная среда» на 2023-2027 годы в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен для всех групп инвалидов.

Председатель комиссии:

заведующий О.В. Старовойтова  
(Должность, Ф.И.О.)



Члены комиссии:

председатель отделения Хабаровской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района Е.В. Каменских  
(Должность, Ф.И.О.)



глава администрации сельского поселения «Посёлок Молодёжный» Н.М. Ким  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

завхоз Н.В. Панина  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

воспитатель Е.Н. Карвига  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

к приложению Акта обследования к паспорту доступности от «29» 09 2023 г. Изменение 1

### I Результаты обследования:

#### п. 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение сельского поселения «Посёлок Молодёжный» Комсомольского муниципального района Хабаровского края  
 П. Молодежный, ул. Таёжная, д.10

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Выходы (ходы) на территорию	есть			Нет системы информации, не установлены знаки	К,О,С,Г, У	Установить знаки	Индивидуальное решение с ТСР
Путь (пути) движения на территории	есть			Гладкое, нескользящее покрытие восстановлено	К,О,С,Г, У		
Лестница (наружная)	нет			Лестница отсутствует. Нет необходимости.	К,О,С,Г, У		
Автостоянка и парковка	нет			Не оборудована	К, О, С, Г, У	Строительство автостоянки и парковки	Индивидуальное решение с ТСР

### II Заключение по зоне.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	<b>ДЧ-В</b> Нарушения требований незначительны, не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения граждан всех категорий МГН, предоставляется помощь сотрудника			Индивидуальное решение с ТСР

Председатель комиссии:

заведующий О.В. Старовойтова

(Должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

председатель отделения Хабаровской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района Е.В. Каменских

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

глава администрации  
сельского поселения  
«Посёлок Молодёжный» Н.М. Ким  
(Подпись, Ф.И.О.)

заместитель Н.В. Панина  
(Подпись, Ф.И.О.)

воспитатель Е.Н. Карвига  
(Подпись, Ф.И.О.)



\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Faint, illegible table content, likely a ledger or report with multiple columns and rows.

Изменение 2  
к приложению Акта обследования к паспорту доступности от «29» 09 2023 г.

### I Результаты обследования:

#### п. 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение сельского поселения  
«Посёлок Молодёжный» Комсомольского муниципального района Хабаровского края  
П. Молодежный, ул. Таёжная, д.10

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Знаки требования к зоне	есть			Присутствуют знаки доступности и устройство для вызова персонала.	К, О, С, Г, У		Ремонт не требуется
Лестница (наружная)	нет			Лестница отсутствует. Нет необходимости			
Пандус (наружный) у одного входа	нет			Пандус отсутствует. Нет необходимости	К, О, С, Г, У	Невозможность установления пандуса по техническим условиям здания	Ремонт не требуется
Входная площадка (перед дверью)	есть			Произведен ремонт	К, О, С, Г, У		Ремонт не требуется
Дверь (входная)	есть			Нанесена контрастная маркировка	К, О, С, Г, У		Ремонт не требуется

### II Заключение по зоне изложить в новой редакции:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Здание	ДЧ-В		приложения к контрольной форме	Ремонт не требуется

Председатель комиссии:

зведующий О.В. Старовойтова  
(Должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

председатель отделения Хабаровской краевой



организации Общероссийской общественной  
организации «Всероссийское общество инвалидов»  
г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского  
района Е.В. Каменских  
(Должность, Ф.И.О.)

глава администрации  
сельского поселения  
«Посёлок Молодёжный» Н.М. Ким  
(Должность, Ф.И.О.)

заместитель Н.В. Панина  
(Должность, Ф.И.О.)

инспектор Е.Н. Карвига  
(Должность, Ф.И.О.)

Приложения к Акту обследования к паспорту доступности от «29» 09 2023 г. Изменение 3

### I Результаты обследования:

#### п. 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение сельского поселения «Посёлок Молодёжный» Комсомольского муниципального района Хабаровского края  
П. Молодежный, ул. Таёжная, д.10

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Общие требования к				Тактильный стенд с обозначением мест, доступных для общего пользования и обслуживания МГН	К, О, С, Г, У		
Лестница (внутри здания)	есть			Реконструировать перила, установить бортики нет технической возможности, нанесена предупреждающая окраска.	К, О, С, Г, У		

### II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У)			Ремонт не требуется

Председатель комиссии:

заведующий О.В. Старовойтова  
(Должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

председатель отделения Хабаровской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района Е.В. Каменских  
(Должность, Ф.И.О.)

глава администрации сельского поселения «Посёлок Молодёжный» Н.М. Ким  
(Должность, Ф.И.О.)





Приложения к Акту обследования к паспорту доступности от «29» 09 2023 г. Изменение 6

### I Результаты обследования:

#### п. 6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение сельского поселения «Посёлок Молодёжный» Комсомольского муниципального района Хабаровского края  
П. Молодежный, ул. Таёжная, д.10

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Звонковые средства	есть			Есть кнопки вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов. Оборудованы средства, позволяющие получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху и зрению. Визуальные и тактильные системы сигнализации об опасности имеются.	К,О,Г,У		
Акустические средства	есть				К, О, С, У	Установка оборудования позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху и зрению. Установка визуальных и тактильных систем сигнализации об опасности.	Ремонт (текущий)
Тактильные средства	нет				С,Г		Ремонт (текущий)

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И	---		Ремонт (текущий)

Председатель комиссии:

заведующий О.В. Старовойтова  
(Должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

председатель отделения Хабаровской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»





г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского  
района Е.В. Каменских

(Должность, Ф.И.О.)

глава администрации  
сельского поселения  
«Посёлок Молодёжный» Н.М. Ким

(Должность, Ф.И.О.)

завхоз Н.В. Панина

(Должность, Ф.И.О.)

воспитатель Е.Н. Карвига

(Должность, Ф.И.О.)



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
Заведующий МБДОУ

Мельского поселения

«Колосок Молодёжный»

О.В. Старовойтова

2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЛАНУ

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	1. На входе, въезде на территорию прилегающую к объекту не размещена доска для МПН информация о схеме движения к объекту. 2. Отсутствуют оборудованные останки общественного транспорта.	1. Разместить информацию на стендах учреждения о путях движения, виде транспорта. 2. Установить информационные таблички к объекту от остановок до объекта.	1. Направить информацию в администрацию сельского поселения «Посёлок Молодёжный», администрацию Комсомольского района о необходимости оборудования останки транспорта МПН.	2023-2027	Консультативный пункт для родителей, индивидуальные занятия учащихся специалистов ДОУ (учитель-логопед)
Пути движения к объекту от остановки автотранспорта					
		3	4	5	6

<p>фактурой.</p> <p>3. Открытые лестницы не оборудованы предупредительными тактильными полосами.</p>		<p>фактурой.</p> <p>4. Оборудовать перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы.</p>	<p>для родителей, индивидуальных для родителей узких специалистов ДОУ (учитель – логопед)</p>
--	--	--	---

Пути движения внутри здания

<p>1. Отсутствует схема движения во все места общего пользования.</p> <p>2. Зоны отдыха и ожидания отсутствуют.</p> <p>3. Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность пола отсутствуют.</p> <p>4. Поручни перил не оборудованы рельефными обозначениями этажей, предупредительными полосами об окончании перил.</p> <p>5. Отсутствуют зоны безопасности с селекторной связью.</p> <p>6. Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности не обозначены эвакуационным знаком Е 21.</p> <p>7. На планах эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности.</p>	<p>1. Оборудовать маршрут информационной схемой движения и обозначить знаками места доступные для общего пользования и обслуживания МГН.</p> <p>2. Разместить предупредительные указатели.</p> <p>3. Поручни перил оборудовать рельефными обозначениями этажей, предупредительными полосами об окончании перил.</p> <p>4. Разместить знаки «Зона безопасности и пути эвакуации к ним».</p> <p>5. Обозначить места расположения зон безопасности на планах эвакуации.</p>	<p>1. Оборудовать маршрут информационной схемой движения и обозначить знаками места доступные для общего пользования и обслуживания МГН.</p> <p>2. Разместить предупредительные указатели.</p> <p>3. Поручни перил оборудовать рельефными обозначениями этажей, предупредительными полосами об окончании перил.</p> <p>4. Оборудовать зоны безопасности, установить селекторную связь с диспетчерской или с помещением пожарного поста.</p> <p>5. Разместить знаки «Зона безопасности и пути эвакуации к ним».</p> <p>6. Обозначить места расположения зон безопасности на планах эвакуации.</p>	<p>Консультативный пункт для родителей, индивидуальных для родителей узких специалистов ДОУ (учитель – логопед)</p>
--	--	--	---

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)

<p>1. Кабинетов и других помещений целевого назначения, специально оборудованных для инвалидов нет.</p> <p>2. Информирование обозначения по-</p>	<p>1. Оборудовать места целевого назначения информированными обозначениями помещений. Продублировать эти обозначения рельеф-</p>	<p>1. Оборудовать для инвалидов кабинеты и другие помещения целевого назначения.</p> <p>2. Оборудовать места целевого</p>	<p>2023-2027</p> <p>Консультативный пункт для родителей, индиви-</p>
--	--	---	--

<p>мешений, рельефные знаки отсутствующими знаками.</p>	<p>назначения информирующими обозначениями помещений. Продублировать эти обозначения рельефными знаками.</p>	<p>Дуальные за- нятия узких специалистов ДОУ (учитель – логопед)</p>
---	--	--

Санитарно-гигиенические помещения:

<p>1. Специально оборудованных для МГН санитарно-бытовых помещений нет, а следовательно в туалетной комнате отсутствует пространство для размещения кресла-коляски и для ее разворота, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.</p> <p>2. В кабине отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения имеющие опору для спины.</p> <p>3. Не установлен писсуар.</p> <p>4. Двери санитарно-бытовых помещений не оборудованы специальными знаками (в том числе рельефными).</p> <p>5. Санитарно-бытовые помещения не оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала.</p> <p>6. Унитазы не оборудованы автоматическим сливом воды или ручным кнопочным управлением.</p> <p>7. В бытовых (гардеробные) комнатах отсутствуют индивидуальные шкафы, на которых нанесена рельефная нумерация на контрастном фоне.</p>	<p>1. Оборудовать туалетную комнату писсуарами.</p> <p>2. Двери санитарно-бытовых помещений оборудовать специальными знаками (в том числе рельефными).</p> <p>3. Оборудовать бытовые (гардеробные) комнаты индивидуальными шкафами, на которых нанесены рельефную нумерацию на контрастном фоне.</p> <p>5. Оборудовать бытовые (гардеробные) скамьями в соответствии с требованиями.</p>	<p>1. Оборудовать санитарно-бытовые помещения откидными опорными поручнями, штангами, поворотными или откидными сиденьями, имеющими опору для спины.</p> <p>2. Оборудовать туалетную комнату писсуарами.</p> <p>3. Двери санитарно-бытовых помещений оборудовать специальными знаками (в том числе рельефными).</p> <p>4. Санитарно-бытовые помещения оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала.</p> <p>5. Оборудовать унитазы автоматическим сливом воды или ручным кнопочным управлением.</p> <p>6. Оборудовать бытовые (гардеробные) комнаты индивидуальными шкафами, на которых нанесены рельефную нумерацию на контрастном фоне.</p> <p>7. Проходы между рядами для шкафов гардеробных должны</p>	<p>Консультативный пункт для родителей, индивидуальные занятия узких специалистов ДОУ (учитель – логопед)</p> <p>2023-2027</p>
--	--	---	--

		Быть шириной не менее: - 2,4 м со скамьей или - 1,8 м - без скамьи.		
<b>Система информатизации на объекте</b>				
<p>1. Отсутствуют знаки доступности.</p> <p>2. Информационной схемы движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания нет.</p> <p>4. Оборудование позволяющего получить справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху; зрению нет.</p> <p>5. Визуальные и тактильные системы сигнализации об опасности отсутствуют.</p>	1. Установить знаки доступности.	<p>1. Установить знаки доступности.</p> <p>2. Оборудовать здание информацией с помощью информационных схем движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания.</p> <p>3. Установка оборудования позволяющего получить справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху и зрению.</p> <p>4. Установка визуальных и тактильных систем сигнализации об опасности.</p>	2023-2027	Консультативный пункт для родителей, индивидуальные занятия узких специалистов ДОУ (учитель – логопед)

Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.

**Приложение в Контрольной форме обследования доступности приоритетных объектов и услуг социальной инфра-**

**СТРУКТУРЫ для инвалидов и других МГН.**

**Наименование объекта:** МБДОУ сельского поселения Посёлок Молодёжный

**Адрес:** Хабаровский край Комсомольский район п. Молодёжный, улица. Таёжная, д.10

**Дата обследования:** 14 апреля 2023 год

**Раздел 2. Входы в здание.**

**Общие требования к зоне**

2.2. Оборудование для доступные входы знаками доступности?


Да


Нет

Осмотр:



*Кнопка вызова персонала*



<p>Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>Осмотр: Измерение</p>		
---	--	--	---

Председатель комиссии:

заведующий О.В. Старовойтова

(Должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

председатель отделения Хабаровской краевой

организации Общероссийской общественной

организации «Всероссийское общество инвалидов»

Комсомольского района Е.В. Каменских

(Должность, Ф.И.О.)

глава администрации

сельского поселения «Посёлок Молодежный» Н.М. Киреев

(Должность, Ф.И.О.)

заведующий хозяйством Н.М. Панина

(Должность, Ф.И.О.)

воспитатель Е.Н. Карвита

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

